

Bydgoszcz, 27.02.2018r.

NMG S.A.
ul. Fordońska 246,
86-766 Bydgoszcz

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CBR/2018 „Budowa budynku biurowego pełniącego funkcję Centrum Badawczo – Rozwojowego NMG S.A.”

W odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego dotyczące zakresu dostaw w ramach systemu BMS, informujemy, że w ramach oferty wymagane jest dostarczenie szafy sterownikowej oraz następujących jej elementów (dopuszczalne są rozwiązania równoważne technicznie):

Wyszczególnienie		ilość
1.	szafa 1200x1000x300mm	1
2.	sterownik PLC Wago 750-831	1
3.	moduł Wago 750-1405	6
4.	moduł Wago 750-460/000-003	3
5.	moduł Wago 750-653/003-000	3
6.	moduł Wago 750-647	6
7.	moduł Wago 750-559	1
8.	moduł Wago 750-530	5
9.	zasilacz Wago 787-1007	2
10.	zasilacz 24V HDR-100-24	1
11.	zaciski Wago 2002-2202	100
12.	zabezpieczenie 1P B10	10
13.	zabezpieczenie 3P B16	8
14.	ogranicznik przepięć SIMTEC ST30B+C4P	1
15.	przełącznik przemysłowy Wago z podstawką 1P 16A 24V DC 788-304	16
16.	gniazdo serwisowe 2P+Z 16A 230V na szynę montażową	1
17.	licznik energii Socomec Countis E23	6
18.	iNode Care Sensor HT	6
19.	iNode LAN	6
20.	tablet 7"z uchwytem ściennym z wbudowaną ładowarką	6

Kompletacja, instalacja oraz uruchomienie szafy wraz z wyposażeniem **nie będzie wchodzić w zakres zadań realizowanych przez Wykonawcę.**

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Zbigniew Czajkowski
NMG S.A.